

Anläggning		Kund
A7050775 Beijers Byggmaterial Järnvägsgatan 5 441 00 ALINGSÅS		HB Ellac (572247) Bergstena Sågen 1 441 92 ALINGSÅS
Objektstyp		Uppställningsplats
Plattformshiss personbefordran		Järnvägsgatan 5 Alingsås Butik
Objektreferens/Platsnummer/Individnummer		Skötselfirma
		RC Hisservice AB

### Bedömning

Besiktningssingenjör	Styrande besiktningsmånad
Niklas Hermansen	November
Nästa besiktningsperiod	Sista användningsdag

### Brister/anmärkningar

Nödsignal ur funktion vid strömbortfall.
Schaktdörr plan 2 självstänger ej. Rem på baxhjul har tvinnat sig. Plattform skrapar under färd. (Kvarstående brist ifrån föregående år) Schaktljus ur funktion. (Kvarstående brist ifrån föregående år)

### Tillverkningsdata 1

Tillverkare	Tillverkningsnummer
Artico Lift	81158

### Tillverkningsdata 2

Typ- eller modellbeteckning	Tillverkningsår
A1	1997

### Teknisk data

Max last	Max antal personer	Lyftorgan	Antal stannplan
400 kg	5 Styck	Skruv/Mutter	2 Styck

Vid frågor vänligen kontakta DEKRA