

# Antikvariskt yttrande, Färgaren 8, LOV 2025-209

Linda Lökvist

fr 2026-01-09 17:18

Till: Bygglov - SBF <bygglov@alingsas.se>; Aferdita Jashari <aferdita.jashari@alingsas.se>;

Angående rivningslovet för Färgaren 8, LOV 2025-209 görs härmed ett kortfattat, kompletterande antikvariskt yttrande:

## **Kompletterande antikvarisk yttrande för Färgaren 8, LOV 2025-209**

Enligt den mikrobiologiska analysen från Botaniska Analysgruppen som inkom under hösten 2025 har man funnit kvarvarande rötsvampsmycel av äkta hussvamp *Serpula lacrimans* i fotlisten samt i grundmuren av granit och marken.

Liksom i tidigare handlingar förordar den under hösten inkomna handlingen *Hussvampsrapport* från Belfor en rivning av byggnaden, med undantag av de delar av grundmuren som även är bärande för intilliggande byggnad.

Med tanke på att den äkta hussvampens mycel kan skicka ut utlöpare som är flera meter långa är det dock tveksamt om det är lämpligt att bygga en helt ny byggnad mot den befintliga stenmuren, även om syftet är att fuktsäkerhetsprojekteras eller fuktkontrolleras vid eventuell återuppbyggnad. Vi går mot ett allt fuktigare klimat, som kan ställa saker på sin spets under de förutsättningarna som råder.

Vänligen,

**Linda Lökvist**

Bebyggelseantikvarie

**Alingsås kommun**

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygglovsenheten

Sveagatan 12

[linda.lokvist@alingsas.se](mailto:linda.lokvist@alingsas.se)

Telefon: 0322-616000

[www.alingsas.se](http://www.alingsas.se)