



Handläggare
Lars Arnoldsson
lars.arnoldsson@avrf.se

Henrik Wüst
Bygglovhandläggare
Alingsås kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Yttrande om bygglov

Kommunens diarienummer: LOV 2020-000670

Fastigheten finns på Väster Bodarna 1:48

Räddningstjänsten har tagit emot en begäran om granskning av ett byggärende.

Fastighetsägaren önskar göra en ombyggnation på befintlig byggnad och inreda en lägenhet på plan 2. Nuvarande verksamhetsklass 2A.

Underlag vid granskning har varit:

- Ritningar
- Riskutredning
- Bullerutredning
- Yttrande från Trafikverket

Bedömning

Räddningstjänsten har följande synpunkter på

- Ny bebyggelse bör inte tillåtas inom ett område på 30 meter från järnvägen, räknat från mitten på närmaste spår.