

**Från:** lars.c.olsson@trafikverket.se <lars.c.olsson@trafikverket.se>

**Till:** Bygglov - SBF <bygglov@alingsas.se>

**Skickad:** den 8 september 2023 13:22

**Ämne:** Trafikverkets yttrande - Ärende: [LOV 2023-000198]

**WARNING:** Det här mejlet är skickat från en extern adress. Klicka inte på länkar eller bifogade filer om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.



Trafikverkets ärendenummer

TRV 2023/88340

Kommunens ärendenummer

LOV 2023-000198

## Trafikverkets yttrande gällande förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på Ingared 3:19 i Alingsås kommun

### Ärendebeskrivning

Trafikverket har mottagit ovan rubricerat ärende för yttrande. Ärendet berör väg 1752 för vilken Trafikverket är väghållare och byggnaden ska enligt handlingarna placeras cirka 12 meter från vägen.

### Synpunkter och upplysningar

#### Säkerhetszon

Säkerhetszonen längs väg 1752 utmed aktuell fastighet är minst 5 meter från vägkant. Säkerhetszonen är det område utanför körbanan som av trafiksäkerhetsskäl ska vara fritt från fysiska hinder i form av fasta oeftergivliga föremål. Byggnaderna kommer enligt remitterade handlingar placeras utanför säkerhetszonen.

#### Väganslutning

Enligt remissen kommer befintlig väganslutning att användas till och från fastigheten.

#### Buller

Vid ny-, om- eller tillbyggnad är det kommunen som ansvarar för att riktvärdena enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader inte överskrids. Trafikverket bekostar inga nödvändiga bullerskyddsåtgärder som kan komma att krävas. Trafikverket anser även att riktvärdena för inomhusbuller enligt BBR, Boverkets byggregler (2011:6) ska klaras.

## **Vibrationer**

Vid byggnation i närheten av väg är det viktigt att tillse att riktvärden för vibrationer inte överskrids. Trafikverket anser att vibrationsnivån i vårdlokaler och bostäder vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad av infrastruktur inte överskrider 0,4 mm/s vägd RMS vid fler än fem tillfällen per natt under ett trafikårsmedel (ÅDT).

## **Dagvatten/Avlopp**

Dagvatten/Avloppsvatten ska hanteras inom fastighetens gränser och får inte belasta den statliga infrastrukturen. Trafikverkets diken, trummor och andra anläggningar är enbart till för vägens avvattning, och Trafikverket tar normalt sett inte emot vatten från andra verksamheter.

## **Trafikverkets sammantagna bedömning**

Trafikverket ser inga hinder till att förhandsbeskedet, så som det beskrivits i remitterade handlingar, beviljas på den föreslagna platsen.

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Med vänlig hälsning

**Lars Olsson**

Samhällsplanerare

[lars.c.olsson@trafikverket.se](mailto:lars.c.olsson@trafikverket.se)

Telefon: 010-124 16 19

## **Trafikverket**

Region Väst

411 04 Göteborg

Telefon: 0771-921 921

[trafikverket.se](http://trafikverket.se)