

Datum: 2023-10-11
Diarie nr: 2023-2015
Beteckning: Boda 1:3
Handläggare: Linnéa Thyr
Direktnr: 0322-61 60 97
Epost: linnea.thyr@alingsas.se

Bygglovsenheten
bygglov@alingsas.se

Yttrande över remiss gällande möjlighet att ordna enskilt avlopp för sökt förhandsbesked på Boda 1:3

Bygglovsenhetens diarienummer: LOV 2023-000450

Yttrande

Hälsoskyddsensheten har granskat remissen gällande LOV 2023-000450, förhandsbesked för ett enbostadshus på Boda 1:3, och beslutat att lämna följande yttrande över enskilt avlopp.

Hälsoskyddsensheten har inget att erinra mot möjligheten att inrätta enskild avloppsanläggning. Den planerade fastigheten ligger inom ett område där kraven för enskilt avlopp ska klara att rena avloppsvatten till minst normal skyddsnivå, gällande miljö- och hälsoskydd.

En avloppsanordning ska generellt sätt placeras minst 50 meter från närmsta dricksvattentäkt, baserat på att dricksvattentäkter inom 200 meter är placerade uppströms avloppsanläggningen.

Tillstånd för avlopp ska vara beviljat innan startbesked för bygglov ges. Innan slutbesked för bygglovet ges ska entreprenörsrapport för genomförd avloppsanläggning ha granskats av hälsoskyddsensheten.

Beskrivning av ärende

Bygglovsenheten har önskat ett yttrande gällande möjlighet att lösa enskilt avlopp för sökt förhandsbesked på Boda 1:3.

För hälsoskyddsensheten

Linnéa Thyr
Miljöskyddsinspektör