

**Från:** Linda Dolaku <linda.dolaku@alingsas.se>

**Till:** Bygglovsenheten Alingsås Kommun <Byggr.systemkonto@alingsas.se>, Aferdita Jashari <aferdita.jashari@alingsas.se>

**Skickad:** den 22 augusti 2024 07:56

**Ämne:** SV: Meddelande fr. sökande - Ärende: [LOV 2024-000272]

---

Hej!

Tyvärr är måtten för små och underlaget på vägen är ej godkänd. Underlaget ska vara en hårdgjord yta, alltså inga kullerstenar som finns på just detta stället.

Taget från våra Avfallsföreskrifter

*§ 4 Dragväg*

*c. Dragväg ska året om vara jämn, hårdgjord, halkfri och utan trånga passager eller hinder. Trappsteg, grus och kullersten får inte förekomma*

Dörren ska ha minst 1,2 meter fri bredd och minst 2 meter fri höjd. Så en dörr som är minst 13x21 behövs.

Taget från våra Avfallsföreskrifter

*§ 2 Avfallsutrymme och förvaringsplats*

*c. Avfallsutrymme ska vara väl tilltaget och flexibelt. Storleken på utrymmet bestäms av storleken på och antalet kärl som behöver finnas där. Där kärl hanteras ska den fria gången mellan olika kärl vara minst 1,5 meter bred och avståndet mellan varje kärl minst 6 centimeter (se illustration i bilaga 1). Kärl ska placeras med draghandtaget ut mot gången. För detaljer om dimensionering; se Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen. Dokumentet finns på organisationens webbplats, [www.avfallsverige.se](http://www.avfallsverige.se)*

Så tyvärr kan vi inte godkänna detta utan att åtgärder vidtas, alltså en hårdgjord yta där kärnen ska dras och även en större dörr.

Vänliga hälsningar

---

**Linda Dolaku**

Avfallsavdelningen

**Alingsås kommun**

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Avfallsavdelningen

Tokebackavägen 6 44193 Alingsås

[linda.dolaku@alingsas.se](mailto:linda.dolaku@alingsas.se)

[alingsas.se](http://alingsas.se)



**Från:** Bygglovsenheten Alingsås Kommun  
**Skickat:** den 20 augusti 2024 17:01  
**Till:** Avfall - SBF  
**Ämne:** Meddelande fr. sökande - Ärende: [LOV 2024-000272]

WARNING: Det här mejlet är skickat från en extern adress. Klicka inte på länkar eller bifogade filer om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Hej!

Innermättet färdig vägg i miljöhuset blir 1760 mm x 3800 mm, modulmättet på dörren är M12 och öppningsmättet med dörren i 90 grader är 1050 mm.

Med vänliga hälsningar

MIKAEL WESTLIN  
Fastighetsförvaltare Bostäder

Alingsåshem AB  
Box 146 | 441 23 Alingsås  
Tel: 0322-61 77 20  
mikael.westlin@alingsashem.se <<mailto:mikael.westlin@alingsashem.se>>  
[www.alingsashem.se](http://www.alingsashem.se) <<http://www.alingsashem.se/>>

Läs här om hur Alingsåshem behandlar dina personuppgifter  
<<https://www.alingsashem.se/index.php?page=personuppgiftsbehandling>>

Från: Aferdita Jashari <[aferdita.jashari@alingsas.se](mailto:aferdita.jashari@alingsas.se)>  
Skickat: den 20 augusti 2024 09:36  
Till: Mikael Westlin <[mikael.westlin@alingsashem.se](mailto:mikael.westlin@alingsashem.se)>  
Ämne: Korpen 1

Jag har skickat ärendet till Avfallsenheten för remiss men de behöver ha mått på miljöhuset. Se bifogat mail.

Med vänlig hälsning,

---

Aferdita Jashari  
Byggnadsinspektör

Alingsås kommun  
Samhällsbyggnadskontoret

Bygg-och miljöavdelningen  
Sveagatan 12, 441 81 Alingsås  
Tel: 0322-61 72 77  
[aferdita.jashari@alingsas.se](mailto:aferdita.jashari@alingsas.se) <<mailto:aferdita.jashari@alingsas.se>>

[www.alingsas.se](http://www.alingsas.se) <<http://www.alingsas.se/>>

\*\*\*\*\*

Detta är en identifikation för ditt ärende.  
Ta inte bort den om du svarar på detta mail.  
Ärende: [LOV 2024-000272:864943]

\*\*\*\*\*