Dnr LOV 2026-000164 – Ankom 2026-05-18
Bygg- och miljönämnden beslutade 2026-06-10, beslut nr: 2026-360, Angeline Jonsson

ALINGSÅS KOMMUN

Yttrande
Delegationsärende
2026-360

Datum:	2026-05-18
Diarie nr:	2026-790
Beteckning:	Sörhaga 2:1
Handläggare:	Angeline Jonsson
Direktnr:	0322-61 61 06
Epost:	angeline.jonsson@alingsas.se

Bygglovsenheten
bygglov@alingsas.se

Yttrande över remiss gällande nybyggnad av kontorsbyggnad på fastigheten Sörhaga 2:1

Bygglovs ärendenummer: 2026–000164

Yttrande

Miljöenheten har inget att erinra mot planerad åtgärd men lämnar följande synpunkt:

Förorenad mark
Inom hela fattigheten har föroreningar påvisats på flera platser, bland annat PAH och PFAS. Miljöenheten har tagit del av rapporten ”Översiktliga miljötekniska markundersökningar inom Nolhaga avloppsreningsverk, del av Sörhaga 2:1”. För den aktuella byggnadens placering har en provpunkt tagits, vilken inte visade några föroreningar. Miljöenheten önskar dock ta del av, om det finns tillgängligt, ytterligare underlag eller provtagningar som avser just det område där byggnaden ska uppföras för att kunna bedöma om marken är förorenad. Om föroreningar påträffas i samband med markarbeten, är ni skyldiga att omedelbart anmäla detta till miljöenheten.

Beskrivning av ärende

Ärende med diarienummer LOV 2026–000164 avser en ansökan om bygglov för nybyggnation av en kontorsbyggnad på fastigheten Sörhaga 2:1. Den planerade åtgärden ligger inom detaljplanelagt område enligt DP 170Ä. Byggnads area uppgår till 547 m2. Ärendet har översänts för yttrande till miljöenheten.

För miljöenheten

Angeline Jonsson
Miljöskyddsinspektör