



Handläggare
Peter Aronsson
peter.aronsson@avrf.se

Helen Torell
LIA-student Bygglovshandläggare

Yttrande om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

Kommunens diarienummer: LOV 2024-000123.

Fastighetsbeteckning: HÅSTERYD 1:11 (GAMLA KUNGSVÄGEN 16)

Räddningstjänsten har ombetts att lämna synpunkter på inkommet förhandsbesked.

Underlag för granskning:

- Ansökan Inkommen till kommunen 2024-02-29
- Situationsplan Inkommen till kommunen 2024-03-20
- Markplaneringsritning – väg Inkommen till kommunen 2024-03-20
- Marksektionsritningar – väg Inkommen till kommunen 2024-03-20

Frågeställningar som beaktats vid upprättande av yttrande

- Möjlighet till räddningsinsats
- Räddningstjänstens insatsmöjligheter
 - Insatstid
 - Tillgänglighet
 - Brandvattenförsörjning
 - Uppställningsplats
- Kontaminerat släckvatten

Bedömning

Räddningstjänsten har följande synpunkter:

- Vänd och uppställningsplats för räddningsfordon framgår inte på underlaget. Detta bör redovisas innan en eventuell godkänd ansökan för att uppfylla kraven gällande räddningsväg i BBR 5:721.
- För att räddningstjänsten ska ha god framkomlighet behöver kurvorna ha en innerradie på minst 7 meter och en spårvidd på minst 4 meter samt en svepvidd på 1 meter för att räddningstjänstens fordon ska kunna komma runt i snäva kurvor.

Utöver synpunkter ovan har räddningstjänsten inget att erinra mot redovisade handlingar.

Upplysningar

Den nya vägen bör ha en bärighet av minst 100kN samt en bredd på minst 3 meter och en fri höjd på 4 meter samt en maximal lutning på 8 grader för att räddningsfordon ska ha en så god framkomlighet som möjligt vid räddningsinsatser på fastigheterna.



Vidare noterar Räddningstjänsten att fastigheterna ligger inom tertiärt vattenskyddsområde för Färgen.

Vid en eventuell släckinsats finns risk att släckvatten kontaminerar grundvattnet.

Bemötande och återkoppling av remissvar

Bemötande och återkoppling av remissvar ska inte ske till handläggare, utan till räddningstjänsten inkorg, raddningstjansten@alingsas.se.

Tjänsteanteckning upprättad av

Peter Aronsson
Brandinspektör

Emma Gustafsson
TF Avdelningschef