



Handläggare
Peter Aronsson
peter.aronsson@avrf.se

Helen Torell
LIA-student Bygglovshandläggare
Patrik Mårtensson
Byggnadsinspektör/Bygglovshandläggare

Yttrande om förhandsbesked gällande enbostadshus.

Kommunens diarienummer: LOV 2024-000014.

Fastighet: Hallen 1:13 (Hallens väg 12)

Räddningstjänsten har ombetts att lämna synpunkter på inkommen ansökan om förhandsbesked.

Underlag för granskning:

- Reviderad Väg ritning.
- Platsbesök 2024-05-13.

Frågeställningar som beaktats vid upprättande av yttrande

- Räddningstjänstens insatsmöjligheter
 - Tillgänglighet

Bedömning

- Räddningstjänsten har inget att erinra inför beslut om förhandsbesked.

Upplysningar

För att räddningstjänsten ska ha god framkomlighet behöver kurvorna ha en innerradie på minst 7 meter och en spårvidd på minst 4 meter samt en svepvidd på 1 meter för att räddningstjänstens fordon ska kunna komma runt i snäva kurvor.

Vid platsbesök noterar Räddningstjänsten att det saknas avåknings skydd ner mot Hallbergstorpsvägen, detta bör åtgärdas för att säkerhetsställa säkerheten vid en eventuell räddningsinsats då slänten bredvid den tillkomna vägen har en brant lutning mot Hallbergstorpsvägen.

Räddningstjänsten betonar vikten av underhåll och snöröjning på den tillkomna vägen för att säkerhetsställa framkomligheten.

Bemötande och återkoppling av remissvar

Bemötande och återkoppling av remissvar ska inte ske till handläggare, utan till räddningstjänsten inkorg, raddningstjansten@alingsas.se.

Tjänsteanteckning upprättad av

Peter Aronsson
Brandinspektör

Anders Dahn
Brandinspektör