Dnr LOV 2026-000181 – Ankom 2026-10-05

Utfört brandskydd – zonindelad beskrivning

Lokalen omfattar cirka 100 m² och är dimensionerad för maximalt 30 personer inklusive personal. Lokalen har delats in i fyra zoner utifrån användning och brandrisk.

Zon 1 – huvudkök

* Taket inom hela kökszonen är utfört med ytskikt i form av brandskyddsfärg (Frotega, Alci)* Ytor bakom och intill gasspis och restaurangugn är försedda med obrännbar och rengöringsbar beklädnad.
* Gasspis och restaurangugn är installerade med föreskrivna skyddsavstånd till brännbart material.
* Köksutrustningen är försedd med restaurangkåpa och demonterbara fettfilter.
* Imkanalen är utförd i obrännbart material och i erforderlig brandteknisk klass för byggnaden.
* Imkanalen är åtkomlig för regelbunden rengöring.
* Samtliga genomföringar för kanal, rör och el är brandtätade i motsvarande klass som genombruten byggnadsdel.
* Gasolflaskor är placerade utomhus i låst och ventilerat skåp.
* Gasinstallationen är utförd och täthetsprovad av sakkunnig installatör.
* Gasförsörjningen är försedd med lätt åtkomlig manuell nödavstängning.
* Gasdetektor är placerad nära golvnivå.
* Kolmonoxidvarnare är installerad i kökszonen.
* Klass F-släckare och brandfilt är placerade väl synligt och åtkomligt nära utgången från kökszonen.
* Värmedetektor är ansluten till lokalens gemensamma brand- och utrymningslarm.

Zon 2 – mindre kök* Taket inom hela kökszonen är utfört med ytskikt i form av brandskyddsfärg (Frotega,Alci)* Ytor bakom och intill spisen är försedda med obrännbar och rengöringsbar beklädnad.
* Spisen är installerad med föreskrivna skyddsavstånd till brännbart material.
* Spisen är försedd med kökskåpa och demonterbart fettfilter.
* Imkanalen är utförd i obrännbart material och i erforderlig brandteknisk klass för byggnaden.
* Imkanalen är åtkomlig för kontroll och rengöring.
* Samtliga genomföringar är brandtätade i motsvarande klass som genombruten byggnadsdel.
* Spisen är försedd med tydligt märkt och lätt åtkomlig central avstängning.
* Klass F-släckare och brandfilt är placerade väl synligt och åtkomligt.
* Värmedetektor är ansluten till lokalens gemensamma brand- och utrymningslarm.
* Kylutrustningen är ansluten till fasta, jordade uttag utan skarvsladdar.
* Föreskrivna ventilationsavstånd kring kylutrustningen är upprätthållna.

Zon 3 – matsal

* Matsalens befintliga tak är behandlat.

* Produktdokumentation, klassificeringsrapport och uppgift om applicerad mängd brandskyddsfärg finns tillgängliga.
* Matsalen är försedd med sammankopplade rökdetektorer anslutna till lokalens brand- och utrymningslarm.
* Utrymningslarmet är hörbart i hela lokalen även när köksfläktar och övrig utrustning är i drift.
* Utrymningsvägarna är markerade med belysta eller genomlysta gröna utrymningsskyltar med reservdrift vid strömavbrott.
* Möbleringen är utförd så att fria gångvägar om minst 0,90 meter upprätthålls.
* Det fasta bordet och övrig möblering blockerar inte någon utrymningsväg eller utrymningsdörr.
* En allmän 6 kg ABC-pulversläckare är placerad väl synligt och lätt åtkomligt nära utrymningsväg.
* Brännbara dekorationer och textilier är placerade på säkert avstånd från köksutrustning, värmekällor och utrymningsvägar.
* Maximalt personantal är begränsat till 30 personer inklusive personal.

Zon 4 – entré, hall och toalett

* Garageporten används som ordinarie entré och tillgodoräknas som en av lokalens två erforderliga utrymningsdörrar.
* Lokalen har två av varandra oberoende utrymningsdörrar som leder till säker plats.
* Utrymningsdörrarna öppnas utåt i utrymningsriktningen.
* Respektive utrymningsdörr har en fri öppningsbredd om minst 0,80 meter.
* Utrymningsdörrarna är placerade minst fem meter från varandra.
* Dörrarna kan öppnas direkt från insidan utan nyckel, kod eller särskild instruktion.
* Utrymningsdörrarna och området omedelbart utanför hålls fria från hinder.
* Utrymningsvägarna är försedda med belysta utrymningsskyltar
* En allmän 6 kg ABC-pulversläckare är placerad väl synligt och lätt åtkomligt i hallen.
* Utrymningsplan och larminstruktion finns anslagna vid entrén.
* Huvudavstängningar för gas och el är tydligt märkta.
* Hall och toalett används inte för förvaring av gasol, brandfarlig vara eller större mängder brännbart material.
* Utrymningsvägar och släckutrustning kontrolleras regelbundet inom verksamhetens systematiska brandskyddsarbete