Dnr LOV 2026-000426 – Ankom 2026-10-13

Från: Oscar Hedskog <oscar@prinsenslager.se>
Skickat: 2026-10-13 14:41:30
Till: "Thang Hlawn Ceu" <thang.hlawn-ceu@alingsas.se>
Ämne: Sv: Bygglovsansökan TRAVERSEN 9, LOV 2026-000426

VARNING: Det här mejlet är skickat från en extern adress. Klicka inte på länkar eller bifogade filer om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Hej Thang,

Tack för återkopplingen. Nedan svarar vi på dina frågor i tur och ordning.

Arean
Byggnadsarean uppgår till 1 698,55 kvm. Den utgörs av 115 containrar om 14,77 kvm styck, vilket motsvarar måttet 6,058 x 2,438 meter enligt ritning A-02.

Uppgiften 1 711 kvm uppkommer om varje containerrad mäts som en sammanhängande rektangel. Då räknas även mellanrummen mellan enheterna in. Containrar kan inte ställas helt tätt mot varandra, och dessa mellanrum uppgår sammanlagt till 12,45 kvm, vilket motsvarar cirka 18 millimeter per container. Mellanrummen är inte byggnadsarea, och ska därför inte räknas med.

Vi kan komplettera situationsplanen med en notering om hur areaberäkningen är gjord, om det underlättar för nämndens behandling. Vi noterar också att båda uppgifterna ryms inom detaljplanens bestämmelse om byggnadsarea, som för fastigheten motsvarar 1 750 kvm.

Markhöjd och färdig golvhöjd
Marken nyttjas som den är i dag och containrarna ställs direkt på befintlig mark. Golvhöjden är c:a 10 cm från mark.

Staket
Anläggningen hägnas in med gunnebostängsel/industristängsel av normalt industriutförande, höjd 2 meter. Inga murar eller plank uppförs.

Nämndens behandling
Vi noterar att ärendet kommer att tas upp i bygg- och miljönämnden. Kan du ange datum för sammanträdet samt sista dag för inlämning av handlingar till det sammanträdet? Vi vill säkerställa att kompletteringarna är inne i god tid.

Hör av dig om något behöver förtydligas.

/O

Med vänliga hälsningar,
Oscar Hedskog
Oscar@prinsenslager.se

Telefon: 073-5013833

Växel: 010-330 07 00

www.prinsenslager.se
Org:559087-3047

Prinsens Lager

Från: Thang Hlawn Ceu <thang.hlawn-ceu@alingsas.se>
Datum: tisdag, 13 oktober 2026 12:39
Till: Oscar Hedskog <oscar@prinsenslager.se>
Ämne: Bygglovsansökan TRAVERSEN 9, LOV 2026-000426

> Du får inte ofta e-post från thang.hlawn-ceu@alingsas.se. Läs om varför det här är viktigt

Hej Oscar,
tack för kompletteringar i ärendet.

Jag har gått igenom handlingar och har följande funderingar:
- Måttuppgifter stämmer inte överens med varandra. I text står det 1 698,55 kvm, men enligt mått på ritningen är arean 1 711 kvm. Vad gäller?
- Vilken blir den färdiga golvhöjden, alternativt markhöjden? Samt höjd på staket?

För information kommer ärendet att tas upp på nämnden på grund av ärendets art.

Hör gärna av dig om du har några frågor eller funderingar.

Med vänlig hälsning

Thang Hlawn Ceu
Byggnadsinspektör
Bygglovsenheten

Alingsås kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bygg- och miljöavdelningen
Kungsgatan 4, 441 30 Alingsås
thang.hlawn-ceu@alingsas.se
0322 61 65 62
alingsas.se

ALINGSÅS KOMMUN