Dnr LOV 2026-000426 – Ankom 2026-10-06

Svar på bedömning av ärende

Diarienummer LOV 2026-000426, Traversen 9 (Traversgatan 4)

Oct 6, 2026 · @Oscar

Till Alingsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Bygglovsenheten Att: Thang Hlawn Ceu, byggnadsinspektör

Ärende: Ansökan om bygglov för nybyggnad av containerpark Fastighet: Traversen 9 (Traversgatan 4) Diarienummer: LOV 2026-000426

Vi återtar inte ansökan. Vi lämnar in en ändring enligt bedömningens förslag inom angiven tid.

Byggnadsarea och avstånd till fastighetsgräns

Byggnadsarean justeras så att den ryms inom detaljplanens bestämmelse.

Placeringen justeras så att 6 meter mellan byggnad och fastighetsgräns hålls.

Trafik

Jämförelsen med en dagligvarubutik är inte tillämplig på den här verksamheten.

Vi driver cirka 30 anläggningar i Sverige. En anläggning av den här storleken har 0 till 20 besök per dygn, utspridda över dygnet och utan samtidighetstoppar. Kunden kör fram till sin egen enhet, lastar och kör ut. Varken genomfartstrafik eller söktrafik efter parkering förekommer.

Behovet av mötesbredd förutsätter att fordon möts. Med den besöksfrekvensen uppstår den situationen i praktiken inte. Anläggningen går dessutom att köra runt och nå från flera håll, liksom infart och utfart.

Dagvatten

Dagvatten omhändertas inom den egna fastigheten och avleds inte till kommunalt nät.

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning bifogas kompletteringen tillsammans med aktuella renderingsbilder. Verksamheten utgör lager och ryms inom detaljplanens användning J, industry / småindustri.

Komplettering

Kompletteringen lämnas in via e-tjänsten Komplettera ditt pågående byggärende och omfattar:

- Reviderad situationsplan med 6 meter till fastighetsgräns samt infart/utfart.
- Reviderade ritningar med byggnadsarea inom detaljplanens bestämmelse
- Verksamhetsbeskrivning med renderingsbilder