

Datum: 2021-04-16  
Diarie nr: 2021-821  
Beteckning: Sörhaga 2:1  
Handläggare: Malin Karlsson  
Direktnr: 0322-61 72 84  
Epost: Malin.Karlsson2@alingsas.se

Samhällsbyggnadsnämnden  
Sveagatan 12  
44181 Alingsås

## **Yttrande över samhällsbyggnadsnämndens remiss om bygglov för ombyggnad av rötkammare på fastigheten Sörhaga 2:1, Alingsås kommun.**

Ert ärendenummer: LOV 2021-000182

### **Yttrande**

Miljöskyddsnämnden har inget att erinra mot planerad åtgärd under förutsättning att det säkerställs att villkor 16 i tillståndet för Nohaga reningsverk, gällande buller från verksamheten, fortsatt kan innehållas.

I beskrivning av projektet uppges att ljudvolymen från fläkten på gasmembranklockan är 70 dB då ljudhuv installeras och att någon ytterligare bullerdämpande åtgärd därför inte bedöms behövas. Det framgår inte hur denna bedömning gjorts. Fläkten har kontinuerlig drift och i gällande bullervillkor för verksamheten anges att ekvivalent ljudnivå vid bostäder inte får överskrida 40 dB(A) nattetid. Miljöskyddsnämnden anser att ett underlag som visar beräknad ljudnivå vid bostäder behöver tas fram för att säkerställa att villkoret kan innehållas under alla tider på dygnet även efter att planerad åtgärd utförts.

### **Beskrivning av ärende**

Samhällsbyggnadsnämnden har skickat en remiss angående anmälan om bygglov för ombyggnad av rötkammare på fastigheten Sörhaga 2:1 i Alingsås kommun som miljöskyddsnämnden har getts möjlighet att yttra sig över.

### **Motivering av yttrande**

I villkor 16 för Nohaga reningsverk framgår följande:

Buller från verksamheten får inte överskrida högre ekvivalent ljudnivå vid bostäder än:

50 dB(A) vardagar måndag-fredag kl. 07.00-18.00

40 dB(A) nattetid kl. 22.00-07.00

45 db(A) övrig tid

Nattetid ska dessutom gälla att momentanvärden får uppgå till högst 55 dB(A) vid bostäder.

De angivna ekvivalentnivåerna ska kontrolleras genom mätning vid bullerkällorna (närfältsmätning) och beräkningar eller genom mätning vid berörda bostäder (immissionsmätning). Kontroll ska ske så snart

det har skett förändringar i verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer eller när tillsynsmyndigheten anser att kontroll är befogad.

Om ett värde överskrids ska omedelbara och tillräckliga åtgärder vidtas så att värdet kan klaras senast vid den tidpunkt som tillsynsmyndigheten bestämmer.

För miljöskyddsnämnden

Malin Karlsson  
Miljöskyddsinspektör

Kopia till: [samhallsbyggnad@alingsas.se](mailto:samhallsbyggnad@alingsas.se)  
[anna-catalina.sidea@alingsas.se](mailto:anna-catalina.sidea@alingsas.se)  
Delegationsbeslutspärm