



Handläggare
Anders Dahn
anders.dahn@avrf.se
0322-616163

Samhällbyggnadskontoret
Er handläggare: Anna-Catalina Sidea
Er beteckning: LOV 2021-000182

Yttrande om bygglovsansökan gällande ombyggnation av rötkammare på Nolhaga Reningsverk.

Kommunens diarienummer: LOV 2021-000182.

Verksamheten finns på Sörhaga 2:1.

Räddningstjänsten har tagit emot en begäran om granskning av bygglovsansökan för rubricerad verksamhet.

Underlag vid granskning har varit:

- PM (Riskutredning), daterad 2020-02-19.
- Ritningar mm.
- Beskrivning av projektet.
- Kontakt med Christer Sandqvist MSB.
- Telefonsamtal med Mikaela Muñoz Eliasson från kretsloppsavdelningen samt Torvald Krantz från verksamheten.

Räddningstjänsten blev kontaktad av Torvald Krantz i oktober 2019 för att titta på en ombyggnation av rötgasanläggningen. Den nuvarande rötkammare 2 läcker vatten från vattenlåset vilket kan resultera i att rötgasen läcker ut, då valde man att stänga ner rötkammare 2. Detta gjordes och vi kontaktade även Christer Sandqvist på MSB gällande detta. Han gav ett svar som var att PM (riskutredningen) skulle ta hänsyn till AFS 2016:1. Övrigt hade han/ vi inga synpunkter. Detta har uppdaterats i PM (riskutredningen)

Bedömning

Räddningstjänsten har följande bedömning av bygglovsansökan:

Räddningstjänsten har inget emot att bygglov för ombyggnation av rötgasanläggningen ges.

Övrigt:

Räddningstjänsten vill kontinuerligt ha uppdatering hur byggnationen går samt även göra regelbundna platsbesök under ombyggnationen. Viktigt att den nya anläggningen inte medför att nuvarande tillståndsmängd överstigs. Om så är fallet måste nytt brandfarligt tillstånd sökas. Nuvarande tillstånd giltigt till 2026-10-13.

Med vänlig hälsning
Tillsynsförättare
Anders Dahn

Kvalitetsgranskad av
Tillsynsförättare
Mikael Hagberg

