

2019-04-17

Rutin för larmhantering av klorgasalarm, koldioxidlarm och nöddusch i Nolhaga Parkbad

Vid larm på RWC Larmtablå 1:

Larm 3: Klorgasalarm

Larm 4: Co2 larm

Larm 5: Nöddusch



Larm 3: Klorgasalarm.

Detta är klorgasalarm som indikerats i rummet för klortillverkaren.

1. Ring Drifttekniker, för att utreda händelsen.
2. Ev ring 0322-616161 eller 112, om ingen Drifttekniker finns på plats.
3. Blockera alla ingångar till Teknikutrymmena, med varningsskyltar.
4. Meddela all personal i huset att detta skett, och att ingen passerar ner till teknikutrymmena.

5. Räddningstjänst och speciellt utbildad personal med andningsapparat får endast gå ner.

Larm 4: Koldioxidlarm

Detta är förhöjd halt av koldioxid som indikerats i utrymmena där slang och doserutrustning finns.

1. Kontakta drifttekniker (dagtid).
2. Kontrollera vid central i rum B1043 "Torget", speciell instruktion tar över från denna punkt, denna finns vid centralen.
3. Två personer går ner och gör kontrollen.

Larm 5: Nöddusch utanför klortillverknings rummet !

Detta är ett personlarm som utlöst av att nödduschen startats, och någon kemikalieolycka skett.

1. Ropa på assistans från kollegor, be ge er genast ner till platsen för nödduschen, medtag spolutrustning.
2. Meddela all personal i huset vad som skett, och begär ev mer hjälp, för förberedelse transport till sjukhus, och invänta ambulans.
3. Ring 0322-616161, eller 112, denna person måste ev vara kvar i receptionen, så mobiltäckning finns, eller WiFi täckning finns.
4. Förbered transport av den skadade till sjukhus, och medtag spolutrustning.