

Från:
Till: <paivi.hauska@alingsas.se>
Kopia:

Datum: måndag 20 maj 2019 23:08
Ärende: SV: Sv: Trafikverkets yttrande gällande ändring av marknivå på fastighet Ingared 5:279 och 5:114, Alingsås kommun.

Paivi,

Här kommer ett lite utförligare svar som Henrik har skrivit och som jag missade att skicka med:

1. Siktlinjerna är och förblir obrutna i minimum 170 m enligt Trafikverkets krav.
2. Vi avser inte plantera lupiner eller andra ur skötselhänseende "olämpliga växter" på vallen.
3. 100-årsregn inne på det nya bostadsområdet Ingareds Ängar hanteras i dess nya dagvattensystem. Det innebär att 100-årsregnet längs väg 156 precis som tidigare hanteras i befintligt dike. Inga förändringar har gjorts eller planeras göras i detta dike. Vallens utbredning påverkar inte det befintliga diket.
4. Vi avser att tillsammans med kommunen (som är huvudman för dagvattensystemen i området) dubbelkolla och fastställa vilka eventuella åtgärder som befinns lämpliga för att säkerställa avvattningen från diket ner i Barnabäcken så att inga nya hinder uppstått. Med andra ord – om det befintliga diket behöver rensas upp (vare sig det hamnat någon rest av massor i det när vallen byggdes eller diket generellt behöver göras rent) oberoende av om detta är Trafikverkets eller någon annans uppgift – så kan vi vidta den åtgärden. Situationen för avrinning förändras alltså inte till det sämre utan möjligtvis till det bättre om kommunen såsom huvudman för dagvatten i området befinner det erforderligt att vi vidtar någon åtgärd i vallens släntfot.
5. Om kommunen finner det erforderligt att justera släntfoten för att säkerställa dagvattenhanteringen vid 100-årsregn i enlighet med Trafikverkets önskemål vidtar vi de åtgärder för justering av vallen som krävs för att uppnå detta önskade resultat.
6. Vi vill understryka att diket i dagsläget inte förändrats mot tidigare utformning varför dagvattenavrinningen inte rimligen bör ha förändrats. Återigen, vallen ligger uppe på tidigare ängsmark, inte i befintligt dike.
7. Vi utgår från att brunnar mm som kommunen projekterat för området är dimensionerade för att hantera 100-årsregn.

Därvid bör inga ytterligare handlingar skickas in.

Hälsningar

Från: paivi.hauska@alingsas.se [mailto:paivi.hauska@alingsas.se]

Skickat: den 20 maj 2019 14:07

Till:

Kopia:

Ämne: Ang: Sv: Trafikverkets yttrande gällande ändring av marknivå på fastighet Ingared 5:279 och 5:114, Alingsås kommun.

Hej

Om ni har för avsikt att ändra vallen efter Trafikverkets synpunkter behöver ni redovisa det innan jag lämnar över ärendet till nämnden.

Hälsningar
 Päivi Hauska
 Byggnadsinspektör/Granskningsingenjör
 Alingsås kommun
 Samhällsbyggnadskontoret
 Telefon: 0322-61 68 86
 Epost. paivi.hauska@alingsas.se

Till: <paivi.hauska@alingsas.se>, .

Från:

Datum: 2019-05-16 21:14

Kopia:

Ärende: Sv: Trafikverkets yttrande gällande ändring av marknivå på fastighet Ingared 5:279 och 5:114, Alingsås kommun.

Paivi,

Tack för att du skickade det vidare omgående för att vi ska få lite tid. Vi avser att följa Trafikverkets rekommendationer och göra de justeringar som krävs för att följa deras remissyttrande i det de påpekar om:

- * Siktlinjer
- * Dagvattenhantering
- * Ev justering av vallens släntfot

Vi hoppas med detta svar och förtydligande att ni kan tillstyrka bygglov. Tacksam för feedback om du anser att det räcker.

Hälsningar

Från: paivi.hauska@alingsas.se <paivi.hauska@alingsas.se>

Skickat: den 16 maj 2019 15:49

Till:

Kopia:

Ämne: Vbf: Trafikverkets yttrande gällande ändring av marknivå på fastighet Ingared 5:279 och 5:114, Alingsås kommun.

Hej

Jag fick Trafikverkets yttrande igår. Ni har möjlighet att yttra er på Trafikverkets yttrande.

Min plan var att få upp ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden 20 juni, där vi kommer att föreslå avslag. Inlämning för mig är senast den 24 maj, därför behöver jag ert yttrande snarast. Jag kommer att vara på utbildning 22-24 maj, varmed jag måste handlägga klart ärendet den 21 maj.

Är det så att ni kommer att följa Trafikverkets synpunkter och ändra vallen vill jag att ni meddelar mig detta i god tid.

Hälsningar

Päivi Hauska
Byggnadsinspektör/Granskningsingenjör
Alingsås kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Telefon: 0322-61 68 86
Epost. paivi.hauska@alingsas.se

-----Vidarebefordrat av Päivi Hauska/SBK/Alingsas 2019-05-16 15:34 -----

Till: paivi.hauska@alingsas.se
Från: "martin.von-scheele@trafikverket.se" <martin.von-scheele@trafikverket.se>
Datum: 2019-05-15 13:53
Ärende: Trafikverkets yttrande gällande ändring av marknivå på fastighet Ingared 5:279 och 5:114, Alingsås kommun. Ert ärendenummer: ...

(Se den bifogade filen: Yttrande TRV 2019-49804 BL, Ingared 5-279 o 5-114.pdf)

Hej Päivi!

Här kommer svar på begäran om yttrande gällande bygglov för ändring av marknivå på fastigheterna Ingared 5:279, Ingared 5:114, Alingsås kommun.
Trafikverkets dnr: TRV 2019/49804, kommunens dnr: LOV 2018-000174.

Trafikverkets yttrande bifogas.

Vänliga hälsningar

Trafikverket

Handläggare:

von Schéele Martin, PLväs Konsult
martin.von-scheele@trafikverket.se

Trafikverket
<http://www.trafikverket.se>
telefon: 0771-921 921
trafikverket@trafikverket.se

När du skickar e-post till Alingsås kommun behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. För att läsa mer om hur Alingsås kommun behandlar dina personuppgifter: <https://www.alingsas.se/gdpr>

När du skickar e-post till Alingsås kommun behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. För att läsa mer om hur Alingsås kommun behandlar dina personuppgifter: <https://www.alingsas.se/gdpr>

