



Handläggare  
Anders Dahn  
anders.dahn@avrf.se  
0322-616163

Samhällsbyggnadskontoret  
Er handläggare: Josephine Bruhn  
Er beteckning: LOV 2019-000082

## Yttrande om ny byggnation Kristina 6.

Kommunens diarienummer: LOV 2019-000082.

Verksamheten ska byggas på Kristina 6.

Räddningstjänsten har tagit emot en begäran om granskning av inkomna handlingar för rubricerad verksamhet.

Underlag vid granskning har varit:

- Ritningar samt ansökan, daterad 2019-02-06. Inkommen till kommunen 2019-07-18.
- Platsbesök tillsammans med Mikael Hagberg på den tänkta byggplatsen.
- Brandskyddsbeskrivning daterad 2019-08-08. Inkom till räddningstjänsten 2019-08-11.

### Bedömning

Räddningstjänsten har följande synpunkter på brandskyddsbeskrivningen:

1. Uppställningsplatsen för bärbarstegutrustning inne på gården måste säkerställas gällande ytan 5x4 meter, det skall finnas arbetsyta när stegen skall resas. På ritning står det att en uteplats kommer att finnas, den får inte påverka uppställning av vår stegutrustning. Möbler mm skall vara lätta att flytta.
2. Gällande punkt 6.4 ytterväggar. Räddningstjänsten vill ha ytterligare förklaring på detta så BBR 5:551 uppfylls för BR 1 byggnad.
3. Gällande avstånd till byggnad på Kristina 7, avståndet är under 7 meter samt att byggnaden har fönster, 4 stycken samt en dörr. Detta är inte beskrivet i punkt 10.1, har man räknat med detta som en risk? Övrigt gällande byggmaterial på loftgångar, trappa beskrivs. Man skall bygga med obrännbart material.
4. Gällande yttervägg som placeras i tomtgräns mot Öster anser räddningstjänsten att dessa skall utföras enligt BBR 5:611. Detta med tanke på eventuella kommande bebyggelser på angränsande fastigheter.



5. Angående uppställningsplats på Solgatan med räddningstjänstens stegutrustning/hävare för utrymning från plan 3. **Detta är en utryckningsväg för polisens fordon, från deras garage.** Detta kommer att medföra problem vid uppställning av bärbar stegutrustning samt hävaren. Gällande hävare så kommer den att ta hela gatans bredd samt del av trottoar mot fastigheten Hoppet 6 (polishuset), vid uppställning av bärbar stegutrustning så kommer vi att behöva använda ungefär halva gatans bredd. **Med andra ord kan vi endast använda vår bärbara stegutrustning för utrymning under förutsättning att polisen inte har några invändningar mot detta.** Polisen kommer att komma in med ett eget yttrande i denna fråga.

Med vänlig hälsning  
Tillsynsför rättare  
Anders Dahn

Kvalitetsgranskad av  
Avdelningschef Samhällsskydd  
Johan Lindström