

Datum: 2020-03-03  
Handläggare: Annika Kaas  
Direktnr: 0322-61 62 63

## **Byggnadsantikvariskt yttrande på reviderade handlingar angående tillbyggnad av Ödenäs 2:51 (D.nr. 2019-000785)**

Den aktuella byggnaden Ödenäs 2:51 är utvärderad med mycket högt kulturhistoriskt värde A och ligger inom kulturmiljön för Ödenäs i Kulturmiljöprogram för Alingsås kommun, antaget i Kommunfullmäktige 2018-04-25 § 88.

Den aktuella byggnaden ingår i en välbevarad och utpekad miljö som är kopplad till två bröder som var snickare och vilka byggt sina egna villor, en snickeriverkstad samt flera av byggnaderna i trakten. Villorna och verkstaden bildar tillsammans en kulturhistoriskt värdefull miljö, representativ för den första halvan av 1900-talsbebyggelsen i Ödenäs.

Terrasseringen med murar och inbyggda stentrappor på baksidan kommer delvis att bevaras förutom där den tänkta tillbyggnaden skall stå. Den bakre muren kommer även att behöva flyttas. Viktigt är att den muras upp på ett korrekt sätt för att bibehålla det kulturhistoriska värdet.

Tillbyggnaden är anpassad för att inte dominera den befintliga byggnaden. Det skall bland annat vara en mellandel för att skilja de båda huskropparna åt. För att kunna ta hänsyn till det mycket höga kulturhistoriska värdet på befintlig byggnad så gäller följande:

- Fönster skall ha likadana proportioner och detaljer som befintliga av trä med sidohängning och fast mittpost. Spröjsen skall vara fast genomgående i den yttre fönsterbågen.
- Fasaden skall ha likadan panel och färgsättning som det befintliga.
- Taket skall täckas med likadant taktegel som på befintligt.
- Grunden skall putsas med en kulör och ytstruktur som smälter samman med grunden på det befintliga.

***Annika Kaas***

Bebyggelseantikvarie  
Samhällsbyggnad  
Alingsås kommun