

Datum: 2020-02-21
Diarie nr: 2020-740
Beteckning: Bananen 4
Handläggare: Jenny Spånglund
Direktnr: 0322-61 69 76
Epost: jenny.spanglund@alingsas.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över anordnande av avfallsanläggning, fastigheten Bananen 4

SBN Dnr: LOV 2020-000035

Ärendebeskrivning

En ansökan om bygglov för nybyggnation av underjordiska avfallsbehållare på fastigheten Bananen 4, vid Mjörngatan har inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden. Avfallsbehållarna består av en inkasttopp över jord, en plattform och en container under jord.

Samhällsbyggnadskontoret har bett miljöskyddskontoret att yttra sig i ärendet.

Yttrande

För att förhindra nedskräpning på platsen bör ett glest plank sättas upp runt avfallsanläggningen. Planket bör gå ända ner till marken alternativt ha nät/planka nertill för att förhindra att skräp kan ta sig till omgivningen runt avfallsanläggningen.

För att underlätta städning föreslås asfalt framför grus som underlag på avfallsanläggningen. Detta då en grusad yta är svårare att hålla ren från småskräp och en redan nedskräpad plats tenderar att bli mer nedskräpad.

För att underlätta för den som lämnar sitt avfall föreslås att någon form av belysning finns vid avfallsanläggningen. En väl upplyst plats kan även minska benägenheten att annat avfall ställs på platsen och förhindra felsortering.


Om massor för återfyllnad tas från annan plats än där schaktningen utförs ska det tydligt framgå varifrån massorna har hämtats. Massorna ska vara provtagna och klassade innan de tas till området. Detta krävs inte om det kan påvisas att massorna klassas som mindre än ringa risk. Massor som används för återfyllnad får inte riskera att förorena eller ändra föroreningshalten på platsen. Om massor (som inte klassas som mindre än ringa risk) planeras att tas emot från annat ställe än schaktningsplatsen på Bananen 4 ska miljöskyddsnämnden kontaktas.

Om en förorening upptäcks på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön ska miljöskyddsnämnden genast kontaktas. Det gäller även om området är förorenat sedan tidigare.

För miljöskyddsnämnden

Jenny Spånglund
Miljöskyddsinspektör

Sign:



Kopia till: Delegationsbeslutspärm