

## Synpunkter från Kretsloppsavdelningen

### Ärendelista 2020, v 8

#### Ärende

LOV 2020-000163  
Bygglov nybyggnad av fritidshus  
Vässenbo 1:43

Anslutning till kommunalt VA vid pumpstation belägen korsningen Banvaktsvägen-Burmavägen. Anslutes primärt till privata ledningar (gemensamhetsanl. för VA).

#### Ärende

LOV 2020-000160  
Bygglov tillbyggnad av enbostadshus  
Smaragden 12

Avvattning av tak utförs lämpligen med stuprörsutkast och om markförutsättning tillåter infiltration i mark.

#### Ärende

LOV 2020-000157  
Bygglov tillbyggnad av enbostadshus  
Trumman 6

Vid störning i kommunala VA-ledningar kan yttre altandel påverkas om grävarbete krävs.

#### Ärende

LOV 2020-000149  
Bygglov nybyggnad av flerfamiljshus  
Lingonriset 7

**Nybyggnadskarta saknas.** VA-ansökan ska lämnas in till Kretsloppsavdelningen. VA-anläggningsavgift tas ut för tillkommande lägenheter. Takvatten samt dagvatten från hårdgjorda ytor tas primärt hand inom tomten. Om markförhållanden tillåter via infiltration eller annars fördröjning innan utsläpp mot kommunal dagvattenservis.

#### Ärende

LOV 2020-000145  
Bygglov tillbyggnad av enbostadshus  
Flygeln 10

Avvattning av tak utförs lämpligen med stuprörsutkast och om markförutsättning tillåter infiltration i mark.

#### Ärende

LOV 2020-000144  
Bygglov tillbyggnad av enbostadshus  
Galeasen 15

Avvattning av tak utförs lämpligen med stuprörsutkast och om markförutsättning tillåter infiltration i mark.

#### Ärende

LOV 2020-000134  
Bygglov nybyggnad av flerfamiljshus  
Centrum 1:6

VA-ansökan ska sändas in till Kretsloppsavdelningen/VA. Samråd kring placering av konsoler för vattenmätare samt föreslagen dagvattenhantering ska äga rum med Kretsloppsavdelningen. För upprättande av förbindelsepunkter

kontaktas Kretsloppsavdelningen i god tid. Kretsloppsavdelningen ska ges möjlighet att närvara på tekniskt samråd.

**Ärende**

LOV 2020-000133

Anmälan tillbyggnad av enbostadshus

Västerbodarna 1:362

Kommunal servis för dagvattenavlopp finns inte. Dagvatten tas omhand inom fastighet.

**Ärende**

LOV 2020-000134

Bygglov nybyggnad av tvåfamiljshus

Ingared 5:270

VA-ansökan ska lämnas till Kretsloppsavdelningen. Takvatten samt dagvatten från hårdgjorda ytor tas primärt hand inom tomten. Utförs via fördröjning, 3 m<sup>3</sup> per 100 m<sup>2</sup>, takyta innan utsläpp mot kommunal dagvattenservis. Anslutning vid förbindelsepunkt ska kontrolleras innan schakt återfylls.

**Ärende**

LOV 2020-000134

Bygglov nybyggnad av tvåfamiljshus

Ingared 5:272

VA-ansökan ska lämnas till Kretsloppsavdelningen. Takvatten samt dagvatten från hårdgjorda ytor tas primärt hand inom tomten. Utförs via fördröjning, 3 m<sup>3</sup> per 100 m<sup>2</sup>, takyta innan utsläpp mot kommunal dagvattenservis. Anslutning vid förbindelsepunkt ska kontrolleras innan schakt återfylls.

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET/ Kretsloppsavdelningen  
Jörgen Svensson