

Datum: 2020-07-01  
Diarie nr: 2020-1717  
Beteckning: Centrum 1:6 och Centrum 1:34  
Handläggare: Charlotta Larsson  
Direktnr: 0322-616317  
Epost: charlotta.larsson@alingsas.se

Samhällsbyggnadsnämnden  
Sveagatan 12  
44181 Alingsås

## Yttrande över bygglov på fastigheten Centrum 1:6 och Centrum 1:34 Alingsås kommun

SBK diarienummer: LOV 2020-134

### Yttrande

Miljöskyddskontoret lämnar nedanstående yttrande avseende de två frågor som bygglovsenheten lämnat till oss.

#### Fråga 1

Miljöskyddskontoret har i vårt tidigare yttrande inte tagit ställning till om planbestämmelsen uppfylls. Vår bedömning omfattar endast de miljö- och hälsoskyddsfrågor som miljöbalken anger och inte andra regler enligt plan och bygglagen.

#### Fråga 2

Miljöskyddskontoret instämmer i Afrys bedömning gällande risker för människors hälsa i boendemiljö. Med boendemiljö menar vi bostad som människor vistas i stadigvarande d.v.s. inte i ett parkeringsgarage.

När det gäller frågan om grundvattenytans läge ser vi inte att man kan dra så skarpa slutsatser om dess högsta läge som Tornstaden har gjort. Vi anser inte att det har någon påverkan på halterna av perkloretylen/tetrakloreten i grundvattnet. Dock anser vi att det kan innebära andra omständigheter vid byggnationen än vad som tagits upp i utredningen eftersom det då kan uppstå länshållningsvatten som eventuellt behöver renas/omhändertas.

För Miljöskyddsnämnden



Charlotta Larsson  
Miljöskyddsinspektör

Sign:

