



Alingsås kommun
Samhällsbyggnad
samhallsbyggnad@alingsas.se

Trafikverkets yttrande gällande marklov för anläggning av bullervall, på Ingared 5:279 och Ingared 5:114, Alingsås

Ärendet

Trafikverket har tagit del av handlingarna gällande marklov för anläggning av bullervall, på Ingared 5:279 och Ingared 5:114. Vallen ligger invid väg 1956 (Norsesundsvägen).

Trafikverkets synpunkter

Tillstånd krävs för byggnation av inom vägområdet.

Den sökande måste säkerställa att det ökade marktrycket från den större vallen inte förorsakar sättningar på väg 1956.

Vallen får inte heller på något annat sätt skada väg 1956, exempelvis genom problem med dagvatten. Diket är anpassat för att hantera avrinning från vägen, och ett förändrat flöde riskerar att skada vägen.

Vallen måste ligga utanför vägområdet och säkerhetszonen, vilken på platsen är minst 7 meter från vägbankkant. Vallen måste utformas enligt VGU (Krav för vägars och gators utformning, Trafikverkets publikation 2015:86).

Sammantagen bedömning

Trafikverket anser att avvikelserna från detaljplan inte är godtagbara. Diket måste återställas och vallen måste minskas så att den ryms inom detaljplan samt utanför vägområdet och säkerhetszonen.

Med vänlig hälsning

Sarah Vo
Samhällsplanerare

