



Polisen

Polismyndigheten
Polisregion Väst
Älvsborg
Alingsås
Niclas Stadling

YTTRANDE

Datum

2019-09-02

Diariernr (åberopas)

LOV 2019-000082

A429.857/2019

Alingsås kommun

1 (1) Dnr LOV 2019-000082 – Ankom 2019-09-04

Yttrande bygglov Kristina 6

Lokalpolisområde Alingsås har tagit del av handlingarna gällande nybyggnation Kristina 6.

Vår verksamhet kan komma att påverkas negativt då vår utfart för utryckningsfordon är belägen på Solgatan.

Stationen i Alingsås har utryckningsverksamhet dygnet runt.

Det som oroar är påverkan i två delar, dels under byggnationen (1) och dels då fastigheten är bebodd (2).

1 Hur kommer framkomligheten på Solgatan att påverkas avseende byggtrafik under arbetet med mark, grund och uppförandet av fastigheten?

2 Påverkan på polisens möjlighet att komma fram med utryckningsfordon vid en eventuell räddningsinsats i fastigheten?

Jag har träffat Anders Dahn från Räddningstjänsten och tittat på platsen. Vår utryckningsmöjlighet är helt avskuren vid en insats med höjdfordon från Räddningstjänsten. Detta då placeringen av evakueringsfönster på fastigheten är placerat så att höjdfordonet kommer tvingas placeras där det spärrar vår utfart.

Niclas Stadling

Tel: 010 56 62943
niclas.stadling@polisen.se