

Brandskyddskontroll

Intyg avseende tillbyggnad av ny våning, för användande av kontor, gällande Hjälmares Vattenverk, 1:13, Alingsås kommun.

På uppdrag av Dan Andersson, bygglidare VA Samhällsbyggnadskontoret, Alingsås kommun, har jag Kenneth Johansson, Alingsås Brandskydd AB, orgnr 556852-6687, utfört brandskyddskontroll.

Avseende förutsättning säkerhet för tillbyggnad av kontor 48 m². Brandklassning EI60.

Befintlig byggnad mot tillbyggnad, består i golv och vägg av kraftig betong, (400 mm). Takbeklädnad av plåt. Närstående tank bedöms inte utgöra någon fara.

Tillbyggnadens tak samt ytterväggar förses med plåt. Godkända fönster mot tank. Nödutgång via spiraltrappa. Brandlarm kopplas till befintlig byggnad. Handbrandsläckare uppsättes.

Härmed intygas att tillbyggnaden följer regelverket enligt BBR och kan utgöra underlag för upprättande av relationshandling.

Alingsås 2019-06-11

ALINGSÅS BRANDSKYDD AB



Kenneth Johansson

Brandskyddstekniker