



Handläggare
Johan Lindström
johan.lindstrom@avrf.se

Alingsås kommun
Samhällsbyggnad

Yttrande inför beslut om bygglov

Kommunens diarienummer: 2020-1040

Verksamheten finns på Rödene 14:18

Räddningstjänsten har tagit emot en begäran om granskning av ritningsunderlag inför beslut om bygglov.

Bedömning

Räddningstjänsten gör bedömningen att tillgängligheten bör uppfylla de krav vi har för våra fordon. Detta baseras på att vägen har en begränsad sträckning (vi ska kunna parkera våra fordon inom 50 m från byggnadens angreppspunkt enligt BBR 5:721), att vägen bara under begränsade partier överstiger normsättande 8% lutning, samt att det finns möjlighet att vända våra fordon för att slippa backa.

Med vänlig hälsning

Johan Lindström