



Handläggare
Johan Lindström
johan.lindstrom@avrf.se

Alingsås kommun
Samhällsbyggnad

Yttrande inför beslut om bygglov

Kommunens diarienummer: 2021-000448
Verksamheten finns på Hagtorslätt 1:2

Räddningstjänsten har tagit emot en begäran om granskning av bygglovhandlingar. Förfrågan gäller tillgänglighet för räddningstjänstens fordon.

Underlag vid granskning har varit:

- Ansökan, del 1-3
- Bygglovskarta med höjdkurvor
- Skiss väg med höjder
- Väg Hagtorslätt utjämning för konstant lutning

Bedömning

Räddningstjänsten har följande synpunkter i ärendet:

Utifrån Boverkets byggregler (BBR 5:72) anges det att byggnader ska vara åtkomliga för räddningsinsatser. Vidare anges i BBR 5:721 att avståndet mellan räddningsfordonens uppställningsplats och byggnadens angreppspunkt bör understiga 50 m för denna typ av byggnader.

Kravet på en enskild väg är således att tillgängligheten för räddningstjänstens tunga räddningsfordon ska säkerställas. Detta gäller såväl vägens lutning, bärighet och kurvradier. Räddningstjänsten önskar även möjlighet att vända för att slippa backa ner.

Då vägen i stort svänger 90 grader i korsningen från Kyrkvägen, så är det dels viktigt att denna kurva anpassas för tunga bilar med viss svepradie. Då hastigheten på fordonen blir i stort sett 0 km/h vid korsningen så är det önskvärt att lutningen inte är allt för brant i början. Trafikverket rekommenderar högst 6% vid start i låg hastighet.

När väl fordonet har farten uppe klaras brantare parter på raka sträckor.

Om vägen anpassas för den tunga byggtrafiken som ska till och från under byggtiden så bör detta innebära att även räddningstjänsten kommer upp med sina fordon.

Övrigt

Räddningstjänsten noterar att det troligtvis förekommer stavfel i ansökan gällande fastigheten och adress. Fastigheten bör stavas med två s i Hagtorslätt. Adressen bör vara Kyrkvägen.

Med vänlig hälsning
Johan Lindström