

**Från:** [lars.c.olsson@trafikverket.se](mailto:lars.c.olsson@trafikverket.se)  
**Till:** [Bygglov - SBK](#)  
**Ärende:** Yttrande 2 - LOV 2021-000299  
**Datum:** den 19 juli 2022 11:54:36

---

**WARNING:** Det här mejlet är skickat från en extern adress. Klicka inte på länkar eller bifogade filer om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.



Trafikverkets ärendenummer  
TRV 2022/64767

Kommunens ärendenummer  
LOV 2021-000299

## **Trafikverkets yttrande nr 2 gällande bygglov för nybyggnad av miljöhus på fastigheten Centrum 1:20 i Alingsås kommun**

### **Ärendebeskrivning**

Trafikverket har mottagit ovan rubricerat ärende för yttrande. Ärendet berör Västra stambanan, som utgör riksintresse enligt miljöbalken 3 kap 8 § och är utpekad led för farligt gods. Byggnaden ska enligt handlingarna placeras cirka 9 meter från närmsta järnvägsspår.

### **Synpunkter och upplysningar**

#### **Avstånd**

I enlighet med Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2008:1 får byggnader eller någon byggnadsdel av elsäkerhetsskäl normalt inte förekomma inom 5 meter från någon del av järnvägsanläggningen. För höga byggnader kan större avstånd eller särskilda skyddsåtgärder krävas. Miljöhuset kommer enligt remitterade handlingar placeras utanför elsäkerhetsavståndet, då stolpar för kontaktledningsbryggorna inte finns i närheten av miljöhuset .

### **Trafikverkets sammantagna bedömning**

Trafikverket ser inga hinder till att bygglovet, så som det beskrivits i remitterade handlingar, beviljas på den föreslagna platsen.

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Med vänlig hälsning

**Lars Olsson**

Samhällsplanerare

[lars.c.olsson@trafikverket.se](mailto:lars.c.olsson@trafikverket.se)

Telefon: 010-124 16 19

**Trafikverket**

Region Väst

411 04 Göteborg

Telefon: 0771-921 921

[trafikverket.se](http://trafikverket.se)